



CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE HOTELIER FLAINE FRONT DE NEIGE EST
FLAINE (74300)

MGM CONSTRUCTEUR
MAGLANS
24 JUIL. 2013
ISIME

SAS MCM
151 rue de la République
74373 PRINGY Cedex
N° SIRET 331 735 56 0063

ARCHITECTE : R ARCHITECTURE
145, rue de Belleville 75019 PARIS
tel : 01 49 59 21 34
mail : r.arch@rarchitecture.com

BET FLUIDES THERMIQUE : ALPES FLUIDES
151 rue de la République 74373 PRINGY Cedex
tel : 01 49 59 21 34
mail : alp@alpesfluides.fr

BET ENVIRONNEMENT : SAGE ENVIRONNEMENT
12 Avenue du Pré de Challes P.A.E. des Glaises 74840 ANNECY-LE-VEUX
tel : 01 49 59 21 34
mail : sagede@orange.fr

BET STRUCTURE : SECOPA CHAMBERY
30 allée Albert Sylvestre 73000 CHAMBERY
tel : 04 79 88 27 80
mail : sylvain@secopa.fr



PLAN DE SECURITE
B3 S2

EMETTEUR	PROJET	PHASE	TYPE	ECHELLE	INDICE	N° DE SERIE
ARCHI	FDN	PC	PL	1/200	A	PC40.I

MESURES COMPENSATOIRES			
1	2	3	4
DESINFUMAGE DES CIRCULATIONS Desinfumage mécanique des colonnes de circulation des colonnes de type O, X, N et M. non obligatoire réglementairement.	COLONNE SECHE Installation de RIA DN 100 aux entrées des escaliers.	FACADES Toutes les façades de RDP respectant la règle du D.P.	SORTIES RDC Haut : 2 UP engles / 11UP RDC Bas : 2 UP engles / 11UP R+1 : 2 UP engles / 10UP prévues R+2/3 : engles / 10UP prévues R+100% : engles / 10UP prévues
ASCENSEURS 3 ascenseurs prioritaires : 1 pour le Bâtiment B 1 pour le Parking	MOYENS D'EXTINCTION Installation de RIA DN 100 aux entrées des escaliers.	SSI SSI de catégorie A/Annexe à l'ensemble de l'EDP O, X, N et M.	

LEGENDE	
DEPLACEMENT OBLIGATOIRE distance à l'extérieur	SORTIES DE SECOURS 2 UP (sans les passages)
AIR NEUF DE DESINFUMAGE	PORTES COUPE-FEU PARE-FLAMME
EXTRACTION DE DESINFUMAGE	LOCALS SOMMEIL LOCALS A RISQUE
CIRCULATIONS VERTICALES	EXTINCTEUR INCENDIE 100L
S.F. / C.F.	BAC A SABLE 100L
S.F. / C.F. 1h/2	ACCES POMPIER AP
LIMITES COMPARTIMENT	DEGRE DE STABILITE BÂTIMENT SANS CF 1h CHAMBRE ET APPART GARAGE
DEGREMENT OBLIGATOIRE	DIMENSION DES PORTES CHAMBRE ET APPART SANS CF 1h GARAGE

NOTA	
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE CATEGORIE A	DEGRE DE STABILITE BÂTIMENT SANS CF 1h CHAMBRE ET APPART GARAGE
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE CATEGORIE A	DIMENSION DES PORTES CHAMBRE ET APPART SANS CF 1h GARAGE

R+5	R+4	R+3	R+2	R+1	RDC HAUT	RDC BAS	R-1	R-2	S
R+5	R+4	R+3	R+2	R+1	RDC HAUT	RDC BAS	R-1	R-2	S

R+4	R+3	R+2	R+1	RDC	SS 1	A
-----	-----	-----	-----	-----	------	---